

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРВОДОКАНАЛ»
города Котлас**

ПРИКАЗ

24 апреля 2020 г.

№1

«Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, подключённых к централизованной системе водоотведения города Котлас»

На основании произведённого расчёта муниципального предприятия «Горводоканал» нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения города Котлас, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения города Котлас, в соответствии с Федеральными законами от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 г. №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов», от 12 февраля 1999 г. №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (пункт 61), от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (пункт 3), Постановлением администрации Архангельской области от 09 июля 2007 г. №132-па «Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов Архангельской области», руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования «Котлас» от 25 марта 2015 г. №783 «Об уполномочивании МП «Горводоканал» на утверждение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы городской канализации на территории города Котлас»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов,

подключённых к централизованной системе водоотведения города Котлас, согласно Приложению №1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте МП «Горводоканал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gvk29.ru).

3. Организацию исполнения настоящего приказа поручить юристу по работе с юридическими лицами Коносовой О.А.

Директор
МП «Горводоканал»



А.В. Ерофеевский

Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов, подключённых к централизованной системе водоотведения города Котлас

1. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются абонентам организации водопроводно-канализационного хозяйства — муниципального предприятия «Горводоканал» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения города Котлас.

2. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод (допустимые концентрации загрязняющих веществ) для абонентов, подключённых к централизованной системе водоотведения города Котлас, установлены исходя из:

- технической и технологической возможностей очистных сооружений централизованной системы водоотведения города Котлас по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ;

- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод.

Отведению в централизованную систему водоотведения подлежат сточные воды, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает следующих значений:

	Перечень загрязняющих веществ	Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ, $C_{дк}$ (мг/дм ³)
1.	Взвешенные вещества	152
2.	БПК пол	35,3
3.	ПАВ анионактивные	0,50
4.	Хлориды	300
5.	Аммоний – ион	3,33
6.	Сульфаты	100,0
7.	Нитрат – ион	40,0
8.	Нитрит – ион	0,08
9.	Фосфаты (по Р)	1,33
10.	Нефтепродукты	0,50
11.	Сухой остаток	1000

12.	Железо	0,50
13.	Медь	0,005
14.	Цинк	0,044
15.	Марганец +2	0,010
16.	Хром +6	0,10
17.	Нормативные показатели общих свойств сточных вод: - активная реакция (рН) в пределах - температура сточных вод, t	6,0 - 9,0 ед. ≤ 40 °С

3. Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещённых к сбросу в централизованную систему водоотведения, установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Приложение №4 к данным Правилам).